

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

DOM-Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Wesseling Straße 10 - 16
50321 Brühl

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
M 104351	6	27.01.2023	26.01.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Schließzylinder mit Ziehschutz - Klasse BZ(+) /
Pull protected lock cylinder - class BZ(+)
333RS8MB VDS BZ

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Verwendung / Use

als mechanische Sicherungseinrichtung /
as physical security equipment

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2156-1:2017-09
VdS 2386:2012-07
EN 1303:2015-06
DIN 18252:2018-05

Köln, den 13.12.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Prudent

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 104351 vom/ dated 13.12.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Profilzylinder mit Ziehschutz in Klasse BZ(+) mit modularem Aufbausystem. in folgenden Ausführungen für Einzelsperrschließungen: Profildoppelzylinder Profilhalbzylinder in folgenden Ausführungen für Schließanlagen: Profildoppelzylinder Profilhalbzylinder Lock cylinder with pull out protection class BZ(+) in modular design In following versions with individual codes in class BZ+: Double cylinder Half cylinder In following versions for master key systems in class BZ: Double cylinder Half cylinder	Baureihe 333RS8MB VDS BZ 333RS8MB VDS BZ+ 333RS8HMB VDS BZ+ 333RS8MB VDS BZ 333RS8HMB VDS BZ Series 333RS8MB VDS BZ 333RS8MB VDS BZ+ 333RS8HMB VDS BZ+ 333RS8MB VDS BZ 333RS8HMB VDS BZ		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 104351 vom/ dated 13.12.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Diese Anerkennung gilt für Profilzylinder mit Einzelschließungen und für Profilzylinder von Schließanlagen.
2. Die Schlüsselprofile der Profilzylinder mit Einzelschließungen dürfen nicht in Schließanlagen verwendet werden.
3. Die Profilzylinder mit Einzelschließung sind auch anerkannt für den Einsatz in Schalteinrichtungen von Einbruchmeldeanlagen gemäß VdS 2119.
4. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass der Schließzylinder mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild der Klasse B oder C oder nach DIN 18 257 Klasse ES 2 bzw. ES 3 geschützt werden muss.
5. Profilzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder Markenzeichen, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
6. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen nach EN 1303:2015-06 gemäß folgendem Klassifizierungsschema, wenn eine normenkonforme Kennzeichnung erfolgt:

Gebrauchsklasse	1
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	0
Feuerwiderstand	B
Betriebssicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur	A
Verschlussicherheit	6
Angriffswiderstand	D

7. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der DIN 18252:2018-05 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Variante	M
Typ	G / S
Verschlussicherheit	6
Angriffswiderstand	D
Panikfunktion	0 / F1B

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 104351 vom/ dated 13.12.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. This approval is valid for lock cylinders with single code and for cylinders of locking systems.
2. Key profiles which are used for profile cylinders with single code shall not be used in master key systems or central locking systems.
3. The profile cylinders with individual code are also approved for the use in ancillary control equipment for intruder alarm systems according to VdS 2119.
4. When mounting the installation instructions of the manufacturer are to be considered. It is to be noted that the profile cylinder is protected with a VdS-approved burglar resistant security plate of class B or C or class ES 2 or ES 3 according to DIN 18 257.
5. The profile cylinders are covered by this certificate only, if they are marked with manufacturers name or Trademark, cylinder type, class and VdS-mark according to VdS 2344.
6. The profile cylinders fulfill the requirements of EN 1303:2015-06 according to the following classification scheme, if the products are marked according to the standard:

Category of use	1
Durability	6
Door mass	0
Fire resistance	B
Safety	0
Corrosion resistance	
and temperature	A
Key related security	6
Attack resistance	D

7. The profile cylinders fulfill the requirements of DIN 18252:2018-05 according to the following classification scheme:

Variant	M
Type	G / S
Key related security	6
Attack resistance	D
Panic function	0 / F1B